

Szczytna, 23 października 2023 r.

WZ-Pro Zbigniew Wnęk
Usługi Projektowo Wykonawcze Budownictwa
57-300 Kłodzko, ul. Malczewskiego 1

Dotyczy : wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego „ budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna wraz z budową wodociągu i oświetlenia drogowego”

W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ:

Przyłączenie należy wykonać do rury PE 225 znajdującej się w dz. nr 2104/4 obręb Szczytna jak na załączonym planie.

Wydane warunki są tożsame z zapewnieniem dostawy wody (w tym do celów przeciwpożarowych tj. 10 l/s).



Uwaga:
Nie wykazuje się występowania w terenie innych niż wskazanych na niniejszej mapie urządzeń technicznych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

